



Piezīme!

- 1) Kontakts atveras, temperatūrai paaugstinoties
- 2) Kopējā visu lietotāju patērētā strāva nedrīkst pārsniegt 10A.
- 3) Drošības ierīču pieslēgšanas iespēja.

ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža drošinātājam, avārijas slēdzim un aizsardzības pasākumiem jāatbilst vietējiem noteikumiem.

Uzmanību: Atbilstoši VDE0100, zemējuma vadu nedrīkst izmantot kā komunikācijas kabeli.